

APAVE SUDEUROPE SAS
LABORATOIRE DE LYON TASSIN
Organisme accrédité par le COFRAC sous le n° 1-1461
Essais Sur Produits
177, route de Sain-Bel
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

ERICO
B.P. 31
Rue Charles Dallière
42161 ANDREZIEUX BOUTHEON

DOCUMENT DE SYNTHÈSE ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

1. PORTÉE DE CE DOCUMENT

Le présent document constitue la synthèse du rapport APAVE n° 6629730-001-1 du 07/06/2013 qui donne le détail des résultats des contrôles et essais réalisés sur la gamme de produit.

2. PRODUIT CONCERNE CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIÉES

- | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| • Dénomination : | Gammes de barres souples isolées | |
| • Désignation : | / | • Tension : 1000 Vac / 1500 Vdc |
| • Marque/type : | ERICO | • Régime de neutre : tous |
| • Modèle : | ERIFLEX FLEXIBAR | • Numéro de série : / |

3. OBJECTIF DE LA MISSION (la portée est décrite dans notre rapport)

Évaluation de la conformité de la gamme de produit et de son dossier technique aux documents suivants :
⇒ NF EN 61439-1 – Edition Mars 2012

4. CONCLUSION DU RAPPORT

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescriptions du (des) document(s) de référence.

Fait à Tassin le : 13/11/2017

Le responsable technique du laboratoire
Essais sur Produits
Document original immatériel



Xavier SCHMITT

Limite de validité de ce document : 5 ans

Ce document n'est pas un rapport établi au titre d'un Organisme Notifié, il est une synthèse de la mission réalisée par l'APAVE et seul le rapport complet peut-être utilisé comme référence. Il ne se substitue pas à la déclaration de conformité que le constructeur doit établir pour la mise sur le marché de l'UNION EUROPÉENNE et ne peut pas être utilisé comme moyen de garantie de la conformité au type de l'ensemble de la production. Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.