

DOCUMENT DE SYNTHÈSE ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

1. PORTEE DE CE DOCUMENT

Le présent document constitue la synthèse du rapport APAVE n° 6943742-001-1 du 07/06/2013 qui donne le détail des résultats des contrôles et essais réalisés sur la gamme de produit.

2. PRODUIT CONCERNE CARACTERISTIQUES SPECIFIEES

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| • Dénomination : | Gammes de tresses isolées | | |
| • Désignation : | / | • Tension : | 1000 Vac / 1500 Vdc |
| • Marque/type : | ERICO | • Régime de neutre : | tous |
| • Modèle : | ERIFLEX IBS, IBSB,
IBSBR | • Numéro de série : | / |

3. OBJECTIF DE LA MISSION (la portée est décrite dans notre rapport)

Évaluation de la conformité de la gamme de produit et de son dossier technique aux documents suivants :
⇒ NF EN 61439-1 – Edition Mars 2012

4. CONCLUSION DU RAPPORT

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescriptions du (des) document(s) de référence.

Fait à Tassin le : 13/11/2017

**Le responsable technique du laboratoire
Essais sur Produits**

Document original immatériel



Xavier SCHMITT

Limite de validité de ce document : 5 ans